

मुख्य अभियंता विद्युत का कार्यालय
बीएसएनएल विद्युत महाराष्ट्र पश्चिम क्षेत्र
भूतल, बीएसएनएल प्रशासनिक भवन
जुहू तारा रोड, मुंबई



भारत संचार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)

पत्र संख्या: 2500/CEEM/BSNL/07-हिंदी

दिनांक 29.01.2020

सेवा में,
सभी एसएसए प्रमुख
महाराष्ट्र दूरसंचार क्षेत्र,
मुंबई

विषय: एचटी बिजली कनेक्शन की समीक्षा


महाराष्ट्र टेलीफोन एक्सचेंज के 133 एचटी बिजली कनेक्शन की समीक्षा की गई और यह पाया गया कि 31 साइटों में कनेक्शन को एलटी कनेक्शन में बदल दिया जाना चाहिए, इससे बिजली बिल कम होगा और रखरखाव एएमसी भी कम हो जाएगा।

कुल 79 मामलों में अनुबंध की मांग में कमी की आवश्यकता है, यह कम समय लेने वाली गतिविधि है और प्रत्येक कम किए गए अनुबंध के डबल्यू का परिणाम तुरंत 400 रुपये प्रति माह रुपए की बचत में होगा।

32 साइटों के लिए पावर फैक्टर कम है और इसे कैपेसिटर पैनल पर स्विच करके सुधार की आवश्यकता है। इसके कारण हम प्रति वर्ष 50 लाख रुपये खो रहे हैं।

कृपया आवश्यक कार्यवाही करें।

राजीव सोनी


मुख्य अभियंता (विद्युत),
बीएसएनएल, मुंबई

सभी कार्यकारी अभियंता (विद्युत) को जानकारी के लिए कॉपी

TYPICAL STUDY OF CONTRACT DEMAND AND CONNECTED LOAD AND RECOMMENDATIONS

Sno	Billing Unit	Exchange	Contract demand	Maximum Demand recorded in last 12 months	Recommended contract demand to reduce fixed cost	Status
1	Akola	Old Cotton Market	200	144	150	ok
2		Krishi Nagar	100	70	80	
3		Anjangaon Road	100	31	40	PF 0.89
4		Murtizapur	80	28	40	PF 0.92
5	Amravati	Near Shanti Talkies	200	162		ok
6	Buldhana	Malkapur	100	59	60	ok
7		Nandura	71	24	LT	
8		Coaxial Nandura	73	35	LT	PF 0.93
9		Near Cotton Market	140	91	100	
10		Khamgaon	100	39	LT	ok
11		Buldhana	60	32	LT	ok
12	Washim	Mehkar	55	23	LT-II A	ok
13		Manglurpir	55	22	LT-2A	PF=0.92
14		Karanja	80	26	LT-2A	ok
15		Bus stand Washim	80	45	45	ok
16		RISOD	60	17	LT-2A	
17	Yeotmal	Station Yeotmal	170	109	110	ok
18		WANP	100	38	LT	
19		DIGRAS	80	35	LT	ok
20		UMARKHED	80	42	LT	ok
21		Pandar Kadava	80	25	LT-2A	ok
22		Dharwa	80	27	LT-2A	ok
23		Dhangangaon	70	42	50	ok
24		Pusad	90	37	50	ok
25	Pune	Erandwane	725	491	600	PF-ok
26		Baramati	167	72	100	PF-ok
27		Junnar	90	27	LT	PF-ok
28		Bajirao Rd	354	194	250	PF-ok
29		MHS	2880	1532	ok	PF-ok
30		Hadapsar	175	105	150	PF-ok
31		CTO	106	36	50	PF-ok
32		Yerwada	187	105	150	PF-ok
33		Dhankawadi	400	188	200	PF-ok
34		Hange Satara Road	265	149	200	PF-0.84

35		Baji Rao	85	58	ok	PF-ok
36		Bhavani Peth	600	406	500	PF-ok
37		Aundh	100	62	ok	PF-ok
38		Ganeshkhind	400	121	150	PF-ok
39		Chinchwad	325	200	250	PF-ok
40		Bhosari	165	89	100	PF-ok
41	Ratnagiri	Khed	100	40	50	PF Penalty-14076
42		Chiplun	85	76	ok	PF-0.92
43		Dapoli	60	43	ok	PF-ok
44		Jail Road	200	125	140	PF-ok
45	Sindhudurg	Kudal	100	38	LT-2A	PF-ok
46		Sawantwadi	120	123	ok	PF-ok
47		Kankavali	100	73	ok	PF-ok
48	Kolhapur	Gadhinglaj	100	50	75	PF-ok
49		Tarabai Park, Telephone Bhavan	650	328	400	PF-ok
50		Kasaba Karveer	150	51	80	PF-ok
51		Bhau Singji Road	83	76	ok	PF-0.94
52		Vadgaon	61	51	ok	PF-Pe alty 29,463
53		Hat Kanangale	61	13	LT	PF Penalty 9398
54	Beed	Majalgaon	75	30	LT	PF-0.89
55		Bashir Ganj	160	104	120	PF-ok
56		Parli Vajinath	75	40	50	PF-ok
57		Ambe Jagoi	90	40	50	PF-ok
58	Bhandara	Bhandara	170	131	ok	PF-ok
59	Aurangabad	Telephone Bhavan	500	343	ok	ok
60		AGM Co Telecom Bldg	205	44	50	ok
61	Jalna	Near Shivaji Putla	210	161	ok	ok
62	Satara	Powai Naka	300	151	200	ok
63		MIDC Satara	80	48	60	PF-90
64		Koregaon	70	38	50	
65		Karad	120	108	ok	
66		Phaltan	125	61	100	
67	Solapur	Telephone Bhavan	400	283	ok	
68		Sat Rasta	115	50	60	ok
69		Hotgi Road	89	25	LT-2A	ok
70		Barshi	90	57	60	PF-0.80 Penalty-13,434
71		Akkalkot	75	40	50	PF-0.94
72		Pandharpur	86	49	50	PF-ok

73		Sangola	70	47	50	PF-0.88 Penalty - 1900
74	Osmanabad	Gore Complex	150	96	100	PF-ok
75	Wardha	Wardha	250	177	200	PF-ok
76		Admn Bldg	86	35	LT	PF-ok
77		Hinganghat	100	44	50	PF-ok
78		Basmat	70	48	50	PF-ok
79	Hingoli	TE Hingoli	90	53	80	PF-ok
80	Gondia	Gondia	120	48	60	PF-ok
81	Parbhani	Gangakhed	70	59	ok	PF-ok
82		Jintur	70	35	LT	PF-ok
83		Selu	70	61	ok	PF-ok
84		New tech Exchange Parbhani	250	182	200	PF-ok
85	Ahmednagar	Nevasa	74	37	50	PF-ok
86		Shegaon	74	51	ok	PF-Penalty1707
87		Shrigonda	70	30	LT	PF-0.91
88		Jamkhed	71	24	LT	PF Penalty 13000
89		Karjat	75	40	50	PF Penalty 20000
90		Ahmednagar	300	197	200	PF-ok
91		Rahata	70	41	50	PF-Penalty 3200
92		SAVEDI	70	57	ok	PF-ok
93	Nagpur	RAMTEK	75	35	50	ok
94		Saoner	85	34	50	PF-0.94
95		Pratap Nagar	100	72	ok	PF-ok
96		Phalli Market	85	31	LT	PF-ok
97		Kalmeshwar	65	33	LT	PF-0.95
98		VRCE	125	94	100	PF-ok
99		ZERO MILE	130	66	100	PF=0.92
100		CTO	1200	732	1000	PF-ok
101	Chandapur	Bhadarwati	80	30	50	PF-0.90
102		Warora	80	30	LT	PF-ok
103		M/W Bldg	276	156	200	PF-ok
104	Gandhiwadi	Brahmapuri	69	49	50	PF-ok
105		Gadhchiroli	100	51	50	
106	Kolhapur	Ichalkaranji	220	101	110	PF-ok
107		JAYSINGPUR	60	60	60	PF-Penalty 30774
108		Saloke Nagar	150	51	75	PF-ok
109		Gandhinagar	80	80	ok	PF-Penalty 102872
110	Nandurbar	Taloda	75	28	50	PF-ok
111		New Railway Gate	300	134	150	PF-ok

112	Latur	Ahmedpur	90	30	50	PF-ok
113		Udgir	90	38	50	PF-ok
114		Nilanga	90	45	50	PF-ok
115		MIDC	70	24	LT	PF-ok
116	Sangli	VAKHAR BAUG	370	193	200	PF-ok
117		JATH	70	44	50	PF-Low
118		Kirloskar Wadi, Palus	52	33	LT	PF-Pending
119		Kashipur, Tasgaon	93	56	60	PF-0.94
120		Kawathe	70	48	50	PF-ok
121		MIRAJ	115	102	110	PF-ok
122		Khanapur	90	60	75	PF-Penalty 21404
123		Shirala	55	35	ok	PF-0.93
124	JALGAON	Telephone Bhavan	100	71	ok	PF-ok
125		Jija peth / Chalisgaon	75	64	ok	PF-ok
126		Bhusawal	120	97	ok	PF-ok
127		Jalgaon	275	209	ok	PF-ok
128	Nanded	Kinwat	70	36	LT	PF-ok
129		Hadgaon	70	28	LT	PF-0.95
130		Bhokar	70	25	LT	PF Penalty 944
131		Loha	80	40	LT-20	PF-ok
132		Taroda Naka	80	61	ok	PF-ok
133		Max Bldg	350	222	300	PF-ok